


Logotype		Dokumentnamn/kapitelrubrik		Kapitelbokstav/ sidnr.	
		Exempel på beskrivning uppställd enligt RA 98 VVS/ANLÄGGNING		1 av 22	
		Projektnamn		Handläggare	
Status		Stora Projektet Stockholm		Kalle Karlsson	
Förfrågningsunderlag				Projektnummer	
				12345	
				Datum	
				2010-01-21	
				Rev.datum	
Kod	Text	Mängd	Enhet	Rev	
<u>VVS</u>					
P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER LEDNINGSNÄT				
PM	APPARATER FÖR Rening ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING				
PMB	APPARATER FÖR Rening AV FAST,FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM				
PMB.2	APPARATER FÖR Rening AV FLYTANDE MEDIUM				
PMB.223	Fettavskiljare Typgodkänd fettavskiljare enligt EN 1825, helgjuten i betong typ NEUTRA tip för markförläggning med en kapacitet på lit/sek. och slamvolym på.....liter Avskiljaren skall vara invändigt ytbehandlad och levereras komplett med lock och betäckningar klass..... <u>Alternativ</u> Typgodkänd fettavskiljare enligt EN 1825, helgjuten i betong typ NEUTRA tip för markförläggning med en kapacitet på lit/sek. och slamvolym påliter Avskiljaren skall vara invändigt PE-HD beklädd och levereras komplett med lock och betäckningar klass..... Tillbehör: - Avskiljaren förses med s.k. tömningslarm. - Efter avskiljaren monteras en NEUTRAcheck provtagningsbrunn i betong komplett med lock och betäckningar klass.....				
<u>ANLÄGGN</u>					
PD	BRUNNAR O D I MARK				
PDF	AVSKILJARBRUNNAR				
PDF.3	Fettavskiljare Typgodkänd fettavskiljare enligt EN 1825, helgjuten i betong typ NEUTRA tip för markförläggning med en kapacitet på lit/sek. och slamvolym påliter Avskiljaren skall vara invändigt ytbehandlad och levereras komplett med lock och betäckningar klass..... <u>Alternativ</u> Typgodkänd fettavskiljare enligt EN 1825, helgjuten i betong typ NEUTRA tip för markförläggning med en kapacitet på lit/sek. och slamvolym påliter Avskiljaren skall vara invändigt PE-HD beklädd och levereras komplett med lock och betäckningar klass..... Tillbehör: - Avskiljaren förses med s.k. tömningslarm. - Efter avskiljaren monteras en NEUTRAcheck provtagningsbrunn i betong komplett med lock och betäckningar klass				
PDH					